CAMARA ARBITRAL DE CEREALES DE ENTRE RIOS
URQUIZA 645 - Tel. 4312784 / 4314361
3100 - PARANA - (Entre ríos)

Número
CONSULTA M./ABIERTA **289505**

CERTIFICADO DE ANALISIS

Análisis de: **AGUA BACTERIOLOGICO**

Solicitante : AGUA NUESTRA SA

Identificación : LOTE 240823 - E.24/08/23 - V. 24/11/23

RENSPA :

ID:

Fecha Ingreso: 25/08/2023

LA CAMARA ARBITRAL DE CEREALES DE ENTRE RIOS : certifica que la(s) muestra(s) de referencia acuso(aron) en el análisis los siguientes resultados.

DETERMINACIONES	VALOR		REFERENCIA CAA
Bacterias Aerobicas (Met. P. Compact Dry TC 24-48h a 35°C)	< 500	UFC/ml	< 500 UFC/ML
Coliformes Totales (Met. P. Compact Dry EC 24-48h a 35°C)	Ausencia	UFC/100ml	Ausencia/100ML
Pseudomona Aeruginosa (Met. Rec. en placa CHROMAGAR)	Ausencia	UFC/100ml	Ausencia/100ML
Escherichia Coli (Met. P. Compact Dry EC 24-48h a 35°C)	Ausencia	UFC/100ml	Ausencia/100ML
RESULTADO MICROBIOLOGICO	AGUA POTABLE	.	
Hongos y Levaduras	Ausencia	UFC/ml	

Observaciones Los resultados son válidos sólo para la muestra analizada, la cual fue identificada y proporcionada por el solicitante

Cuando la concentración de Bacterias Aeróbicas supere las 500 UFC/ml y se cumplan el resto de los parámetros indicados, sólo se deberá exigir la higienización del reservorio y un nuevo recuento.

LABORATORIO CERTIFICADO ISO 9001:2015
LABORATORIO HABILITADO POR SENASA NÚMERO LR 0143
LABORATORIO HABILITADO POR SENASA RES. 86/2016
LABORATORIO RECONOCIDO POR ICAB

A cargo de : Análisis Arbitraje

Comprador

Solicitud
308211

Firmado digitalmente por: GUAGLIANONE OTT Gustavo Adolfo
Motivo: Certificado de Análisis
Localización: Paraná, Entre Ríos
Fecha y hora: 04.09.2023 15:02:19

Abonarse por los Sres. Nro. 5056
AGUA NUESTRA SA

Por CAMARA ARBITRAL DE CEREALES DE E.RIOS
Paraná, 04 De Septiembre De 2023